

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
дата: 14.09.2023
учетный номер: 24230061000207650302

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/8add3db4-3d69-4c3d-aa6a-69d67728a7dc>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

управление надзорной деятельности и профилактической работы

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "14" 09 2023 г. № 113-237-2-9-6026

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 84»
ИНН 2463038140, ОГРН 1022402127615

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора (006)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

В рамках рассмотрения документов, направленных ОНД и ПР по г. Красноярску в соответствии с пп. «а» п. 3 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», прокуратурой Красноярского края принято решение об отказе в согласовании проведения внепланового инспекционного визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 84» (далее - МБОУ СШ № 84), с целью контроля исполнения ранее выданного предписания от 18.02.2022 № 189/2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в связи с чем не представляется возможным оценить его исполнение. В продленный в соответствии с положениями п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» срок до 30.05.2023 МБОУ СШ № 84 предложены к устранению следующее нарушения требований пожарной безопасности:

1) ворота, установленные на проездах к территории МБОУ СШ № 84, не обеспечены

автоматической разблокировкой и (или) открыванием системой противопожарной защиты, либо ручным открыванием при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки в случае пожара

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействия) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Принять меры по выполнению следующих нарушений обязательных требований:

1) обеспечить автоматическую разблокировку ворот, установленных на проездах к территории МБОУ СПШ № 84 и (или) открывание системой противопожарной защиты, либо ручным открыванием при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки в случае пожара.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 57, 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290; главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Обращаю Ваше внимание, что за нарушения требований пожарной безопасности ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде штрафных санкций.

Главный государственный инспектор
г. Красноярск по пожарному надзору
Иванов К.Г.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение об объявлении предостережения)

(подпись)

Государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору

Резнова Елена Владимировна, т. 8(391)226-43-17, ais@mchskrsk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

